



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Монтаж электропроводки выполнить согласно ГОСТ Р 50571.15-97 ч.5 гл.52; ПУЭ; СП-31-110-2003.
2. Все высоты и привязки электрооборудования уточнить по согласованию с заказчиком.
3. С/у не относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током.
4. Светильники установлены в соответствии с требованиями СП-31-110-2003 и ГОСТ 50571-11.96.
5. Пожароопасные помещения – склад, кладовая.

Согласовано

Взам. инв. №

подп. и дата

Инв. № подл.

								10-624-03-ЭО					
								СПб, ул. Челябинская, д.81, лит.А.					
№	Наименование	Площадь, м ²	Освещенность, лк	№	Наименование	Площадь, м ²	Освещенность, лк	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	Вестибюль	82,5	300	9	С/у	3,2	150	Разраб.	Воробьев				13.04.10
2	Техническое помещение	97,0	200	10	Пом. для персонала	6,3	200	Проверил	Усиков				13.04.10
3	Пом. охраны	5,8	200	11	Коридор	10,2	150	ГИП	Липович				13.04.10
4	Кладовая	4,9	200										
5	Кабинет	11,6	300										
6	Склад	12,4	200										
7	С/у	3,4	300										
8	Водомерный узел	9,5	200										
								Офисно-складские помещения					
								Электроосвещение. План					
								Стадия Лист Листов					
								Р 1					
								ООО "ЯДРО"					